

Projektszám: FB-A188X-18987-2019

Témaszám: M-3016/2009

**TVB
TIPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY**

**Thermo Star T3 EPS LH
építési termékről**

**Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Mérnöki Szolgáltatások Igazgatóság
ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratóriuma
ezen okirattal bizonyítja a**

**Deltachem Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 6.**

mint a TVB jogosultja részére, hogy a

**Deltachem Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 6.**

telephelyén gyártott

az

Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelet (2011. március 9.) hatálya alá tartozó építési termék első típusvizsgálatát elvégezte. Az M-3016/2009 számú, 2009. 05. 18-i keltű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben, az FB-7188X-03238-2014 projektszámú, 2014. 05. 30-i keltű, az FB-7188X-08576-2016 projektszámú, 2016. 08. 11-i keltű, az FB-A188X-12928-2017 projektszámú, 2018. január 23-i keltű, valamint az FB-A188X-18987-2019 projektszámú, 2020. 05. 11. keltű Vizsgálati jegyzőkönyvekben részletezett eredmények alapján a termék megfelel az EN 13163:2012+A1:2015 jelzetű műszaki specifikációban rögzített EPS - EN 13163 - T(1) - L(3) - W(3) - S(5) - P(5) - CP5 - SD* (*SD osztálya függ a vastagságtól) jelölési kódú termékre előírt követelményeknek.


A TVB

- változatlan termékjellemzők mellett -

2023. 05. 31-ig érvényes

a következő felülvizsgálat időpontja: 2021. 05. 31.

Szentendre, 2020. 05. 11.



Darányi Ákos

ÉMI Építőipari Vizsgáló laboratóriumvezető

A Típusvizsgálati Bizonyítvány 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!
Az ÉMI Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 9001 szerint tanúsított szervezet.

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Hővezetési tényező [W/mK]	$\leq 0,039$	-	MSZ EN 12667:2001 / EN 13163:2012+A1:2015
Tűzvédelmi osztály [osztály]	E	E	MSZ EN ISO 11925-2:2011 / MSZ EN 13501-1:2019 EN 13163:2012+A1:2015
Vastagság [mm]	- 1 + 3	T(1)	MSZ EN 12431:2013 EN 13163:2012+A1:2015
Hosszúság [%]	$\pm 0,6$	L(3)	MSZ EN 822:2013 / EN 13163:2012+A1:2015
Szélesség [%]	$\pm 0,6$	W(3)	MSZ EN 822:2013 / EN 13163:2012+A1:2015
Derékszögűség [mm/m]	≤ 5	S(5)	MSZ EN 824:2013 / EN 13163:2012+A1:2015
Síkbeliség [mm]	≤ 5	P(5)	MSZ EN 825:2013 / EN 13163:2012+A1:2015
Összenyomhatóság [mm]	≤ 5	CP5	MSZ EN 12431:2013 EN 13163:2012+A1:2015
Dinamikai merevség - 45/40 mm - 34/30 mm - 22/20 mm [MN/m ³]	≤ 30 ≤ 15 ≤ 50	SD30 SD15 SD50	MSZ EN 29052-1:1993 EN 13163:2012+A1:2015

Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) V. Melléklet szerinti 3. rendszer esetén *Teljesítménynyilatkozat* kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája *változatlanok* maradnak.


A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Nonprofit Kft. Mérnöki Szolgáltatások Igazgatóság ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti.


A TVB kizárólag a termék első típusvizsgálatának elvégzését igazolja.

A TVB érvényességi ideje alatt a termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező lényeges jellemzőit az ÉMI Nonprofit Kft. évente külön megbízás alapján felülvizsgálja.

A felülvizgálatra vonatkozó megbízást a TVB előlapján feltüntetett felülvizsgálati időpont előtt legalább egy hónappal kell az ÉMI Nonprofit Kft. részére megküldeni. A felülvizsgálat elmulasztása esetén a TVB érvényét veszti.

A bizonyítványt összeállította:


Szeles Péter
vizsgáló mérnök



Ellenőrizte:


Dali Judith Zita
laboratóriumvezető